

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 726

від «01» 07 2026 року

Відповідно до договору від «30» 06 2026 року № 8/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газсервіс -
фінанс сервіс України" майстер ВГБ
Мельник Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35, Полева

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Дроти на газопроводі.
- 3) Утеплювачі зашиті футлери.
- 4) Крайні з вичерпаним терміном експлуатації
- 5) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв: 31, 34, 37, 40, 43.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- 2) Придбати дроти з газопровіда - 1 рік
- 3) Розширити устатковані ділянки фідлерів - 1 рік
- 4) Замінити крани - 1 рік

Змасбути 30 кранив вводу газу.

Перепаявати 13 різьбових з'єднань

Перепаявати 1 муфтове з'єднання

Усунути витіки газу.

Провести контрольне опресування газопровіду тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин надійшло тиску не перевищувало допустиме 80 мм вод ст. Окрім стояка квартир 31, 34, 37, 40, 43 надійшло складо 50 мм вод ст.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 620 9782

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

01.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис виконавця)