

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Запорожеч
(місце складання)

№ 735

від «02» 07 2026 року

Відповідно до договору від «01» 07 2026 року № 07/М (Тимовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорожська фірма
ТОВ "Термодіагностика мережі Чираїки" майстер ВБСГ
Поречка Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 вул
Дівчинокольцева
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1 Відсутній акв. ДВК
- 2 Газопровід пошребус фарбування
- 3 Замиті футлери
- 4 Забурован газопровід витягеними / вентильованими
трубами
- 5 При ТО ВБСГ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Відсутність акту ДРК мафати протягом місяця
- Нодарбувати гарчирівір - 1 рік
- Розширити фуглери - 3 місяці
- Розбудувати гарчирівір (прибрати витягнені труби) - 1 рік
- Реновувати заміною предьявних пресів на вворт протягом року

Виконано: Перевірено та одянуто Шкреню, Перепанова 14 ріководних (мудомових) з'їднань. При перевірці на циль місць нарізано шнелу не перевищено фомцетний норму. При то ВБСТ було вельвлено витоні лау.

Поральна експлуатація ВБСТ підкорону
з пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Поредна 00621

02.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра лішконуїс

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)