

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 678

від « 16 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 15 » 06 2026 року № Б5 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
«Газорозподільні мережі України», майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займани посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 236, Соріївська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1/ Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2/ Відсутній акт перевірки ДПК
- 3/ Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Тестувати зовнішній газопровід на протезі тропу

2) Надати акт перевірки ДВК впродовж місяця

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж тропу

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протезі БХВ не перевищувало допустиме значення.

Виконали пуск газу.

Перевірено і обслужено 7 кранив вводу, перепаковано 3 муфтові з'єднання. Витоки газу ліквідовані.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 5.3 пункту 3.3 ЛБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

16.06.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)