

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 670

від «15» 06 2026 року

Відповідно до договору від «12» 06 2026 року № 5/н (тисловесі)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма
ТОВ Газрозподільчі мережі України майстер ВТО
Поприба Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 проспект Ювілейний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Газопровід потребує закріплення
2. Обривані кріпильні елементи
3. Деформована зовнішня частина газопроводу
4. Частичний газопровід проходить через заслінку балкона
5. При ТО ВБСТ було виявлено витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Подарувати газодіагност - 1 рік
- Заарештувати пропаневий балон - 3 міс.
- Забезпечити зняття деформованої напруги - 6 міс.
- Заарештовано решітку пробкових клапанів на ввіді протягом одного року
- Заарештовано вентиль газопроводу за мети балонів

Виконано: Перевірено та обстежено 15 квартир, перераховано 8 різбовець (недоробоків) з'ясував, при перевірці на щільність паринки тиску не перевищили допустимий поріг. При ТО ВБСТ встановлено газу було шкваровано

Потрапила експлуатація ВБСТгідно роз'яснень з пункту 33 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Горбенко О.О. [підпис] 15.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

гідно реєстра месенджерів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)