

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Володимирівське
(місце складення)

№ 694

від « 19 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 18 » 06 2026 року № ДТН типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Замовіона ФІЛІ ПОВ "Термодіагностика"
мережі "Ураїна", майстер ВОО
Паредна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 164

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК

2. Газопровід пошкоджено фарбуванням

3. Крем вкриття дугою нещодавно

4. При ТО ВБСГ було виявлено шкідливу
газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нафату ант ДВК - 1 міс
- Додарбувати газопровід - 1 рік
- Ремонтувати рамну крана 0450-1 рік
- Ремонтувати рамну пробковий кранів протягом року

Виконано! Перевірено на об'єкті в кранів. Перевірено і зроблено і'суд-машин. При перевірці не виявлено надмірної тиску повітря не перевищено допустимому норму

Потрапила експлуатації ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потрапила 00 ВДН

19.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)