

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Володимирівське
(місце складання)

№ 697

від « 19 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 18 » 06 2026 року № Б/Н тисловий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія
ДП «Запорізький енергетичний підприємство України»
майстер ВБСТ Потребна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займани посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 вул. Шкільна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Вісутній акт ДРК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Забурован газопровід на еходових клітинах
4. При ТО ВБСТ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДПК - 1 шмт.
- Надати бути газопровід - 1 рік
- Побудувати газопровід або вентиль - 1 рік
- Пенопенровано герметизація пробоїв проти
на вкриті прокладкою фому

Виконано: Перевірено та обстежено з
увагою. Насиченою і рідкою з'являється
При перевірці на цільності картон
нижню повітря не перевищує фому
типу норму. При то ВБСВ виступ
газу було шкваровано.

Порядком експлуатації ВБСВ згідно розділу 3
пункту 3.3 ВБСВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Дарська ОО ВБМ 19.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру інструкцій

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)