

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Десирівка
(місце складення)

№ 755

від «07» 07 2026 року

Відповідно до договору від «06» 07 2026 року № 8/4 (тепове),
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська філія ТОВ „ГРКУ“

майстер ВТО Закарпатськ СО.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (туртожитку), № 42 Моторжиського

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує модернізації
- 3) Відсутній акт перевірки безпечності газових каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 2) При виконанні ТОВББГ витрати газу усунути.
- 2) Мораторій на газифікацію - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпечності - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну іржавих кранів на кузові - 1 рік.

Виконано: Перевірено 13 кранів; іржавих кранів 6 різьбових з'єднань. Виконано К.О. повітряний тиск 500 мм.в.ст. Надіслали жему кроку 5 кв. м. перевищення допустимого тиску та схематично 10 мм.в.ст.

Мораторій експлуатації ВББГ згідно ч. 3.3. п. 3 ПББГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця 066-1103-113
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожний О.О. 07.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів систем газів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)