

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Дуїровка  
(місце складання)

№ 756

від «07» 07 2026 року

Відповідно до договору від «06» 07 2026 року № 8/н. (чиновна),  
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ «ГРМУ»

майстер ВТО Задарюшок С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 Матерасицького

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу відсутні.
- 2) Газопровід потребує подарбівання.
- 3) Відсутній акт перевірки вентильов.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) МРІ виконанні ТО ВБСТ витіки газу усунені.
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік
- 3) Надати акт перевірки безпеки - 1 рік.
- 4) Рекомендовано заміну цвиркових крапів на кукові - 1 рік.

Виконано: перевірено 2 крапів, переміняємо 2 різьбові з'єднання. Виконано К.О. повітряною 500 мм. В.С. Наділи тиску протоком 5х8, не перевищує дозвільну шорсткість складо 10 мм. В.С.

Нарахунок експлуатація ВБСТ згідно п.3.3, Р.З ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік  
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403443  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Захарченко К.О. 07.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)