

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.Щипровка
(місце складення)

№ 757

від «07» 07 2026 року

Відповідно до договору від «06» 07 2026 року № 8/Н (Тчирівська),
працівником(ами) виконавця робіт

Закарізька фірма ТОВ "ГРКУ"

майстер ВТО Захаровський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 62 Маторосицького

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу відсутні.
- 2) Газопровід потребує опрацювання
- 3) Відсутній акт перевірки вентиляції.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБЕТ витрати газу усунути.
- 2) Порахувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки дефлекторів - 1 рік.
- 4) Рекомендовано заміну пробоїв країв на кувові - 1 рік.

Виконано: Перевірено 5 країв; черпаковомо з різьбових з'єднань. Виконано К.О. Новірен тиском 500 мм. в. ст. Надано чергу протягом 5 хв. не перевищує дозвільну ширину та окислю 10 мм. в. ст.

Майвша експлуатація ВБЕТ згідно п. 3.3 Р.З ПБЕТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 066 4403443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожський С.О. 07.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)