

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Сохоне

(місце складення)

№ 401

від «22» 06 2026 року

Відповідно до договору від «19» 06 2026 року № Бн (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газорозподільна мережа України", майстер ВТБ
Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2/1000000000

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Обірваний кримштейн газопровіда
- 3) Газопровід потребує фарбування
- 4) Край з обірваним технічним екрануванням
- 5) Високі витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць.
- 2) Закріпити крани безпеки - 1 рік.
- 3) Перефарбувати газопровід - 1 рік.
- 4) Заміняти кран - 1 рік.

Змастити 1 кран вводу газу.
Перепакувати 2 разових з'єднання.
Задушити вентиль газу.
Провести контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод.ст. На про-
тузі 5 хвилин падіння тиску не перевищує -
важно допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно роз-
ділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця)

067 620 9782

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 22.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктування.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)