

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Солюке
(місце складення)

№ 423

від «23» 06 2026 року

Відповідно до договору від «22» 06 2026 року № 8/н (стеновий)
працівником(ами) виконавця робіт

Занорізка Орієнта ТОВ "ГРМУ"
майстер Загородяний С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за належності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18 Ксир

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлено.
- 2) Газопровід потребує модернізації
- 3) Відсутній акт перевірки ДБК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні 10 ВБЕТ випуски газу усунути;
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки ДВК - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну цробкових краєв на кульові - 1 рік.

Виконано: перевірено 5 краєв; укомплектовано 2 різьбові з'єднання. Виконано К.О. повітряний механізм 500 мм. В.С. Мадина механізм 5 кв. на перевірку фактичного стану та складу 10 мм. В.С.

Модельна експлуатація ВБЕТ згідно п. 3.3. Р.3 МБЕТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця 066 4403 443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожний С.О. 23.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів ознайомлених.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)