

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Солюке  
(місце складення)

№ 724

від «23» 06 2026 року

Відповідно до договору від «22» 06 2026 року № 8/н (типовий)  
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ „ГРМУ“  
майстер Захарченко С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20 Меру.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виток газу виявлено.
- 2) Газопровід потребує нагрівування
- 3) Відсутній акт перевірки ДВК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))



Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні 10 ВБЕГ збиток газу усунути!
- 2) Модернізувати газопровід - 1 рік
- 3) Надати акт ДВК - 1 рік.
- 4) Рекомендовано заміну цробкових крапів на кульові - 1 рік.

Виконано: перевірено 15 крапів; модернізувати 6 розвідних з'єднань. Виконано контрольне опресування повітрям тиском 50 атм. в.ст. Надійшла моту цроботом 5 кв. це перевищує по допустимій торгівлі на скляно 10 атм. в.ст.

Надана експлуатація ВБЕГ згідно п. 3.3 р. 3 МБЕГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік  
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403413  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Загородешок С.О. 23.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів ознайомлених.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)