

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Соломе
(місце складання)

№ 714

від «23» 06 2026 року

Відповідно до договору від «22» 06 2026 року № 714 (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільна мережа України" майстер ВГД
Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9, Соломе

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДБК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Теплоізоляція захисту фуглерів і газопровід.
- 4) Край з висерпаними терміном експлуатації.
- 5) Виявлені витічки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць
- 2) Переварювати газопровід - 1 рік
- 3) Прибрати устатковані на футерах та газопроводі - 1 рік
- 4) Замістити крани - 1 рік

Змастити 2 крани вводу газу.
Перелакувати 4 різьбових з'єднання.
Усунути витіки газу.
Провести контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. на протязі 5 хвилин.
Надіння тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 23.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктування.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновивача)