

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Сокире
(місце складення)

№ 111

від «22» 06 2026 року

Відповідно до договору від «19» 06 2026 року № 8/н (ч.новий)
працівником(ами) виконавця робіт

Закарізька філія ТОВ "ГРМЗ"

майстер Захаротенко С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5 проз. Новий.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу з вентилі.
- 2) Газопровід потребує модернізації.
- 3) Відсутній акт перевірки ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При викладанні ТО ВБЕТ вистаки газу усунені.
- 2) Модифікувати газопровід - 1 рік
- 3) Надати акт перевірки ДБК - 1 міс.
- 4) Рекомендовано замінити продовження крапів на куткові - 1 рік

Викладено, перевірено 5 крапів, перемаковано
співздобу з'єднань. Викладено К.О. набірник
тиском 500 мм.в.ст. Надана тиску протягом
5 кв. не перевищує допустимий тиск та
складом 40 мм.в.ст.

Модальна експлуатація ВБЕТ згідно
н.З.З р.З ПБЕТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:
Задорожний С.В. 22.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Згідно актів та ревізій електробачів
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)