

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Стенце
(місце складення)

№ 765

від «08» 07 2026 року

Відповідно до договору від «07» 07 2026 року № 8/Н (тепловий)
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ „ГРМУ”
майстер Загородський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13 Перемогівська,
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені газу встановлено.
- 2) Газопровід потребує наладування
- 3) Відсутній акт перевірки безпеки.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне визначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 2) При виконанні ТО ВБСТ виток газу усунути.
- 2) Модифікувати газифікацію - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпеки - 1 міс.
- 4) Рекалібровано газову пробку країв на кувові - 1 рік.

Виконано перевірку 12 країв; перекачано 2 різбових з'єднань. Виконано К.О. пов'язуванням 500 мм. в. в. Наділи чистку протекти 5 кв. м перевищення допустимого норму та склади 10 мм. в. в.

Модальна експлуатація ВБСТ згідно п. 3.3. Р. 3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця 066 4403443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Згідно акту та реєстрів експлуатації

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно акту та реєстрів експлуатації

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)