

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вількоцеськ
(місце складення)

№ 905

від «12» 08 2026 року

Відповідно до договору від «11» 08 2026 року № 8/н типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України", майстер ВТО Шенуркін Олександр
Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26, вул. Богарова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДВК та ВК
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопроводу
(склади балонів)
- Відірвані кранигайми
- Зовнішній газопровід порізані і перебувають
- Крани входу з вичерпаним терміном придатності
- Витічки газу були виявлені при виконанні ТО ВБСГ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДБК та ВК - 1 місяць
- Захистити газопровід - 1 рік
- Захистити крани безпеки - 1 рік
- Висота газопровід за межами склепних балконів - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани вводу з вигоранням терміном придатності - 1 рік

Виконано: Висоти газу рівнідовано

- Обмерили та перевірили - 58 країв
- Переглянуто: 1 етап; 8 контролок, 4 мережі зв'язування

Провести контрольне опресування ВБСТ згідно висоту не перевищує дозвального норму.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно 17 БСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Міхалюк ОВ [підпис] 12.08.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)