

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Вільямівськ
(місце складення)

№ 915

від « 14 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 13 » 08 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України"
Майстер Ніколаєв Сергій Олександрович
(виконувач суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28 Ботарова.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки вентильованих каналів
- 2) Продові крани з вичерпаним строком експлуатації
- 3) Фасадний газопровід проходить через заклеєні балкони.
- 4) Фурмери через стіну розміщено без виступу зовні

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки безпечності газопроводів на протязі тижня.
- 2) Рекомендовано замінити пробкові крани вбудовані в провід на протязі 1 року.
- 3) Виконати фасадний газопровід за межі закреслених балкономів на протязі 1 року.
- 4) Тінець друтиєра повинен виступати на зсм. в обидві сторони.

Виконано: Перевірено та змащено 45 кранів та перепаковано 9 муфтових з'єднань. Виток газу ліквідовано.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм вод.ст, радіальний тиск на протязі 5хв не перевищив допустимого значення.

Виконано пуск газу.

Підальша експлуатація ВБСП згідно роздому 3.3 п.3.3 ПБСП.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Міхалко С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.08.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)