

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільшанськ
(місце складення)

№ 900

від «10» 08 2026 року

Відповідно до договору від «07» 08 2026 року № 8/н типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Заказника Філія ТОВ "Заказно-
діяльні мережі "Гарайні", майстер ВБД Мухоміна
Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30, вул. Богатрова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній каб. перевірки ДВК та ВК
- Рослини на газопроводі
- Потрібні зварювальні роботи у п. 69 (після вибуху)
- Висхідан промиселів
- Не вистриман розмір відступу газопроводу від стіни будівлі (у червоному)
- Газопровід потребує перебудови
- Краще відразу з'ясувати термінал приде-
ності
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газо-
проводу (скрізь балкони)
- При ТО ВБСГ було виявлено висока газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 88, 94, 97, 100

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДВК та ВК - 1 місяць
- Прибрати розливи з газопроводу - 1 рік
- Закупити крокодил - 1 рік
- Збільшити газопровід від устаткування - 1 рік
- Нормувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани входу з виходом терміном придатності - 1 рік
- Провести зварювальні роботи у кв. 94-3 (три) год
- Виконати зовнішній газопровід за межами сходових балконів - 1 рік

Виконано: Вибрані газопроводи
- Обладнали та перевірили - 08 квітня
- Перевірено: 23 підлогових з'єднання (поверхові), 6 підлогових з'єднань

При контрольній опресовці ВБСТ надіслане тиску не перевищувало допустимого норму. Окрім сталева кв: 88, 94, 97, 100 - складо, чотирьох ес.

Нормальна експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Олександр Ов. [підпис] 10.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)