

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Вільнянськ
(місце складення)

№ 914

від « 14 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 13 » 08 2026 року № БД²(типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
«Газорозподільні мережі України», майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8, Богарова.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Зашиті фуглери
- 4) Під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Тестувати зовнішній газопровід на протязі 1 року
2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів впродовж 1 місяця

3) Розшити фуглери впродовж 1 місяця.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року

Перевірено і обслужено 30 кранів вводу;
перепаявано 12 муртових з'єднань, витіки газу
пиквідовані

Виконали контрольне опресування повітрям тиском
500 мм вод.ст., падіння тиску на протязі 5хв
не перевищувало допустиме значення. Виконали
пущ газу

Тодальша експлуатація ВБСГ згідно розділу 5.3
пункту 3.3 ТБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-64

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран ВС 
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.08.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)