

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вірменськ
(місце складення)

№ 190

від « 13 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 10 » 07 2026 року № 8/м ошнвнп,
працівником(ами) виконавця робіт Зенорідка філія ТОВ "Газо-розподільна мережа України", майстер ВГО Шенгіна Олена Венедиктівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Гоголівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК та ДК
- Відсутній крокування
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопроводу (оплени балони)
- Відсутні фартури (утеплювач)
- Не вистачає розмір відступу газопроводу від зовнішньої стіни будівлі (утеплювач)
- Відсутній вільний доступ до краю входу на підведення газу (утеплювач, кошичок)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконано: Виботи газу підвідривні
- Об'єкти та перевірки: Країв
- Переглянуто - 14 робочих з'єднань, з мурованих з'єднань

При перевірці ВБСТ на щільність пацієнта тиску не перевищувано допустимий норму

Недалеко експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шенерхіна ОВ ММ 13.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)