

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільненськ
(місце складення)

№ 917

від «14» 08 2026 року

Відповідно до договору від «13» 08 2026 року № Б/и типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподіль-
ні мережі України", майстер ВОО Шкляріна
Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №6, вул. Драгоманова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Витоки газу
- Відсутній акт перевірки ДВК та ВК
- Не вистриман розмір висоту фуглеру (зсм) - утеп-
люєт
- Не вистриман розмір висоту газопроводу від зовніш-
ньої стіни будівлі (ду-газопроводу) - утеплюєт
- Зовнішній газопровід перебуває в розриві
- Краща в'їзд з вивантаження терміналу призначення

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки БК та ДБК - 1 місяць
- Збільшити фугари від утеплювача - 1 рік
- Збільшити газопровід від утеплювача - 1 рік
- Проробити газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани вводу з вихисним терміном придатності

Виконано: Високи газ ліквідовано

- Обернувши та перевірили - 47 країв
- Переміщено: З мурованих з'єднань, 16-контро-газон.

Провели контрольне опресування газопроводу, зга 5хв націли після не перевищувало допустимий норму

Годальна енергетична ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мешакина ОВ ВМФ 14.08.26р

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)