

378

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Вісвалеск

(місце складання)

№ 98

від «13» 08 2026 року

Відповідно до договору від «12» 08 2026 року № 8/Н (Тимовій)
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ "ГРМУ"

майстер ВТО Загороденюк С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8 Ціалковського

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу виключені.
- 2) Газопровід потребує модернізації.
- 3) Відсутній акт перевірки безпеки.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні 10 ВБСТ витіки газу усунені.
- 2) Модернізувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпечності - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну пробкових країв на кувьові - 1 рік.

Виконано: перевірено 38 країв; ізрайковано 26 різьбових з'єднань. Виконано К.О. повітряне тиском 500 мм.в.ст. Наділи тиску протягом 5 хв. це перевищує допустимий тиск та складо 10 мм.в.ст.

Надала експ. ВБСТ згідно п.3.3. р.3 МБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Захарченко Р.О. 13.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів ознайомлених.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)