

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільшаневк
(місце складання)

№ 919

від «17» 08 2026 року

Відповідно до договору від «14» 08 2026 року № 8/н типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільна
мережі України", маістер ВТО Шендіна Олена
Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12, вул. Загірська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДВК та ВК
- Зовнішній газопровід потребує ремонту
- Кращи вхід з вимірювальним терміном придатності
- Дробки на газопроводі
- Витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДВК та БК - 1 місяць
- Демонтувати дроти з газопроводу - 1 рік
- Захарабувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано змінити крани вводу з вигоранням терміном придатності - 1 рік

Виконано: Витоки газу ліквідовані

- Обмірили та перевірили - 32 крапи
- Термаксовано: контролок - 6 шт
- шляхових з'єднань - 2 шт

Групи контрольні опломбовані ББСТ нафінанс тиску не перевищувало допустимі норми

Подальша експлуатація ББСТ згідно ПБСТ розділ 3 п. 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шефхіна ОВ МП

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Інструктаж абонентів згідно інстру

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)