

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Вільямівськ
(місце складання)

№ 906

від « 12 » 08 20 26 року

Відповідно до договору від « 11 » 08 20 26 року № БВ/Тиковий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма "ТОВ Газо -
розподільні мережі України"
Майстер Рибанка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 Застяєва

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки вентильованих каналів
- 2) Дроти на фасадному газопроводі
- 3) Незакріплені крапками на газопроводі
- 4) Пробкові крани з викертаним терміном експлуатації.
- 5) Під час проведення ТО ВБСТ були виявлені
витоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

- 1) Надати акт перевірки вентильних камер в 1 місяць.
- 2) Прибрати дріт з фасадного газопроводу 1 рік
- 3) Закріпити крапцями фасадного газопроводу 1 рік
- 4) Замінити пробки крани з викерпосем терміном експлуатації 1 рік.

Земцею та перевірено зокрани та перепаковано 9 муфтових з'єднань витоків газу ліквідовані

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм вод.ст, падіння тиску протягом 5 хв не перевищало допустиме значення.

Виконали пуск газу

Подальша експлуатація ВБСТ згідно роздону ПЗ пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайла СО 

12.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)