

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільнянськ
(місце складення)

№ 226

від « 18 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 17 » 08 2026 року № 811 тилової,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподіль-
ні мережі України", майстер ВГО Швакшіна
Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19 вул. Задішнєва

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Витоки газу
- Відсутній акт перевірки ДБК та ВЛ
- Краще ввезти з вигорілим терміном придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДБК та ВК - 1 місяць
- Рекомендовано замінити крани вводу з вигораним терміном придатності - 1 рік.

Виконано: Вибора газу інвентаризовані

- Обслужали та перевірили - Гираний
- Термостатами - 1 конструктору

Провели опресування газопроводу згідно ПБСТ тиском 500 мм. вод.ст. На протязі 5хв невідомо тиску не перевищувало допустимую норму

Тодарова експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шенкун ОВ ОУ 18.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)