

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільнюс
(місце складання)

№ 217

від « 18 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 17 » 08 2026 року № БН дановий,
працівником(ами) виконавця робіт Західна філія ТОВ "Енергобудів-
ні мережі України", майстер ВТО Швабін
Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21, вул. Замислова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДБК та ВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДБК та ВК - 1 місяць

Виконано!

Обстеження та перевірки - 16 країв

Провели контрольне опрєдволення газопроводу
тиском 500 нп. вод. ст. На кранізі 5х6 падіння
тиску не перевищувало допустимого норму

Подальша експлуатація ББСТ згідно ПБСТ розділ 3
пункт 3.3.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Масаріна О.В.

18.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)