

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Вилкямськ

(місце складення)

№ 911

від « 13 » 08 20 26 року

Відповідно до договору від « 12 » 08 20 26 року № БГ (типовий) працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ
Газорозподільна мережа "Зіфа" м.п. Майстер ВТО
Жигаленко Сергій Олександрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25 Захмелева

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки вентильованих каналів
- 2) Не пофарбований зовнішній газопровід.
- 3) Прямі крани з висерпаним терміном експлуатації
- 4) Зовнішній газопровід проходить через застеклені балкони.
- 5) Під час перевірки ТО ВБСГ були виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки вентильних кранів на протязі 1 місяця
- 2) Пофарбувати зовнішній газопровід на протязі 1 рік
- 3) Вивести фасадний газопровід за межі закритих балконів 1 рік
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кучьові вродові трою виконано: Змащено та перевірено 50 кранів та перепаковано 9 муфтових з'єднань

Виконати контрольне опресування повітрями тиском 500 мм вод. ст. Такого тиску протягом 5хв не перевищено допускимою нормою Виконати пуск газу.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно роздону ВЗ пункта 3.3 ТБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Жиганська С О
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

13.08.16
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно з реєстром мешканців.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)