

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Львів
(місце складення)

№ 916

від «14» 08 2026 року

Відповідно до договору від «13» 08 2026 року № 01 між ТОВ "Львівський газ"
працівником(ами) виконавця робіт Замовником фірми
ТОВ "Газсервіс" Тарасюк Сергій Іванович
майстер Яков Якович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29 вул. Замисловська
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутність акту
2. Газопровід потребує фарбування
3. Захищені фітінги
4. Расарний газопровід проходить через загальний балкон
5. При ТО ВБСГ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нафати Ашт ДВК-Сміссу
- Надобувати газопровід - Ірп
- Покупити фітінги - 3 місця
- Ремонтувати вимою фазового регулятора
за міс. болонів - Ірп
- Ремонтувати рамку пробова кресів
на вході приміщення

Висновки: Перевірено об'єкт 40 арів
Харьковського 10 під'їзду (середній)
З'ясував. При перевірці не виявлено
надійних місць пошкодження не виявлено
пошкоджень. При то вист. вимоги
покупити фітінги

Харьковський енергетичний ВБСТ підписав
З. Кушану 33 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Ірп

Контактний робочий телефон представника виконавця 0075697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Підписав 00 ВБСТ 14.09.20

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно реєстру інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)