

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільгельмсен
(місце складення)

№ 909

від «12» 08 2026 року

Відповідно до договору від «11» 08 2026 року № 514 типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Заморізьке Філі
ТОВ "Газодіагностичні мережі України" майстер АТО
Паробня Олег Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, зймана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31 вул. Заминька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДРК
2. Газопровід пошкоджені фарбування
3. Замініть футлери
4. Фармний газопровід проходить через
заслані балони
5. При ТО ВБСГ було виявлено виток газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДВК - змісту
- Надарбувати газопровід - 1 рік
- Поширити фугітери - 3 місяці
- Рекомендовано винос газопроводу з межі ділянки
- Рекомендовано грати протяжки кабелів на зовнішній поверхні рошу

Висновком: Перевірено та обстежено 36 країв. Перевірено 3 трубопроводи (м. Житомир) з'явлено. При перевірці не виявлено парканів чи повітря не перевищує розрив-тими норми. При 10 ВБСТ вищого газу було виявлено

Потрібно експлуатувати ВБСТ згідно розриву з пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0678697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Підпис Д.В. ДВК 12.08.16

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстрації мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)