

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Вільшанськ
(місце складання)

№ 928

від «18» 08 2026 року

Відповідно до договору від «17» 08 2026 року № Б/Н (Кликовий)
працівником(ами) виконавця робіт

Заспорізька гріння ТОВ "ГРМУ
майстер ВТО Задаротський С.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займани посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22 Козацька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу виключені.
- 2) Газопровід потребує опрацювання.
- 3) Відсутній акт перевірки безпеки.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБЕТ витрати газу усунути.
- 2) Нафарбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпечності - 1 міс.
- 4) Рекомендовано зрізати іржаві крани
на кувові - 1 рік.

Виконано: перевірено 10 крани; нафарбовано
2 різьбових з'єднання. Викон. К.О. побіглим
шкочом 500 мм. В.С. Наділимо куву іржавою
500 мм. не перевищує допуск. куву то
складно 10 мм. В.С.

Надана експ. ВБЕТ згідно ч.3.3. п.3.1. ВБЕТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066-1103113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожченко С.О. 18.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно акту та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)