

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Високий замок
(місце складання)

№ 724

від «09» 07 2026 року

Відповідно до договору від «08» 07 2026 року № 81н тиньков,
працівником(ами) виконавця робіт Запоріжжя ФМД
ДОВ "Газорозподільної мережі "Укрент" м. Львів
Дворецька Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11 вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Обривки крошки тейп
4. Фасадний газопровід проходить через зашито-ні балкони
5. Край вкоре на квартиру № 68 потребує зашити

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Ед

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нарізати асин. ВДК - 1 мкс
- Додатувати газопровід - 1 рік
- Закріпити пропантежні - 6 мкс
- Реконструовано вентиль фасадного газопроводу за місці застосування балонів - 1 рік
- Реконструовано заміне пробових країв на вворті пропантежні року
- Забезпечити заміну пропантежні вворті на 62-мкс

Висновок: Перевірено те, що вентиль в газопроводі не працює. При перевірці не виявлено ніяких пороків. Газопровід не перевищує допустимий норму. Газопровід вентиль вворті на 62-мкс. При 10 ВДС вентиль газу було встановлено.

Наступна експлуатація ВДС згідно розділу 3 пункту 3.3. ВДС

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Порядна 00 01/ 09.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)