

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільнянськ
(місце складення)

№ 901

від «10» 08 2026 року

Відповідно до договору від «07» 08 2026 року № В/Н (тепловий),
працівником(ами) виконавця робіт

Защорізка армія ТОВ „ГРНЧ“
майстер ВТО Ничаєв С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 51 Соборний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлено;
- 2) Відсутній акт перевірки безпеки газу.
- 3) Газопровід проходить через закриті двері.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТОВ БЕТ витіки газу усунути.
- 2) Надати акт перевірки безпечності - 1 міс.
- 3) Рекомендовано замінити пропанові кранів на кувові - 1 рік.

Виконано: перевірено 52 кранів; рекомендовано 20 різьбових з'єднань. Виконано К.О. нов.пром тиском 500 мм. в.ст. Наділи тиску протягом 5х8. не перевищує допустимий тиск на складі 10 мм. в.ст.

Подальша експлуатація БЕТ згідно п. 3.3. р. 3 ПБЕТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайлик С.О.

10.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)