

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Вільнянськ
(місце складення)

№ 100

від « 14 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 13 » 07 2026 року № ББ^е(типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 174 Шевченка.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Замиті друтлери
- 4) Не закріплені кронштейни на фасадному газопроводі
- 5) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тодарбувати зовнішній газопровід впродовж року
 - 2) Надати акт перевірки ДВК впродовж 7 місяців
 - 3) Розширити фуглери - 7 місяців
 - 4) Закріпити кронштейни на фасадному газопроводі - 2 місяці
- Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж року

Перевірено і обслужено 7 кранів вводу, перепакували 2 муфтові з'єднання. Витоки газу ліквідовані

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод.ст, падіння тиску на протезі 5х6 не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу

Тодальша експлуатація ВБСГ згідно розділу 5.3 пункту 3.3 ЖБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.07.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)