

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Зоренко
(місце складення)

№ 980

від «19» 08 2026 року

Відповідно до договору від «18» 08 2026 року № 81 Ошоловий,
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВГО
Шерехіна Ольга Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, вул. Бойківська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДБК та ВК
- Розливи на газопроводі
- Дроги на газопроводі
- Витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДБК та ВК - 1 місяць
- Демонтувати дроти з газопроводу - 1 рік
- Демонтувати ресми з газопроводу - 1 рік

Виконано: Витрати газу ліквідовані

- Об'єктами та перевірили - 17 країв
- Переглянуто: 4 контрольні

Тривала контрольне опресування газопроводу тиском 500 мм. вод. ст. На проєзді 5хв нагінна тиску не перевищувало допустимий норму

Загальна експлуатаційна система ВБСТ
згідно ПБСТ згідно Регламенту 3, пункт 33

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104237

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Менеджер ОВБ 17.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)