

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 942

від « 20 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 19 » 08 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія

ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Шевченко Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 109 в. А. Солов'яненка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСТ витік газу виявлений.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Необхідно укласти договір з/п.
- 4) Рослини на з/п.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Зрушення щодо димгарів усунути протягом 3 місяців.
- 3) Прибрати рослин з 2/м протягом 1 року.

Після виконання ТО ВБСТ витік газу виявлений та усунений.
Виконано: знайдено та перевірено 3 крапа;
перепаявано 1 швом з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимого норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3, пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мешкалка С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

22.08.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язовника)