

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпатське
(місце складання)

№ 122

від «10» 07 2026 року

Відповідно до договору від «09» 07 2026 року № 8/н (техніч.),
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська філія ТОВ "ГРМЧ"
майстер Захарченко С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 60 Железарецька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1.) Нпрн ТО ВБСГ витікання газу виліцені.
- 2.) Газоконтроль потребує нафарбування
- 3.) Відсутній акт перевірки В.К.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При 10 ВБСГ витрати газу усунені.
- 2) Нормаробувати газопровід - 4 рік.
- 3) Надати акт перевірки В.К. - 4 рік.
- 4) Рекомендовано заміну пробковою країю - 1 рік

Викрито: перевірено 3 країю, чернаковою 5 різьб. з'єднань. Викрито К.О. повітрям тиском 50 мм. з.с. Наділля тиску протягом 5 хв. не перевищує доп. норму та склади 10 мм. в.с.

Надійшло експл. ВБСГ згідно п.3.3 р.3 МБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 44 03 443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Захаровський С.О. 26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно реєстру споживачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)