

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 788

від «10» 07 2026 року

Відповідно до договору від «09» 07 2026 року № 8/4 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ „ГРМУ“
майстер Захаровський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 63 Шкелетарська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При ТО ВБСГ витіки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує заміни.
- 3) Відсутній акт перевірки В.К.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При ТО ВБСТ витяги газу усунені.
- 2) Пофарбувати газопровід - 7 рік.
- 3) Надати АРТ перевірки В.К. - 1 міс.
- 4) Рекон. замінити пробкову кришку на кузові - 7 рік.

Виконано: перевірено 5 країв, црепаків
4 різьбових з'єднань. Виконано К.О. новітнім
тиском 500 мм. В.О. Надана тиску протягом
5 хв. не перевищує допустимий тиск та
еквів. 10 мм. В.О.

Надана експ. ТО ВБСТ згідно п. 33 п. 3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 7 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066-4403-443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожний С.О. 10.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно реєстру споживачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис відповідної)