

6

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 724

від «10» 07 2026 року

Відповідно до договору від «09» 07 2026 року № 8/ч (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ „ГРМУ“
майстер Захаротешко С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 67 Пелеторська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При ТО ВБСГ витік газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує кофарабудовки.
- 3) Відсутній акт перевірки В.К.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При ТО ВБСГ витяги газу усунені.
- 2) Подрабувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки - 1 рік.
- 4) Рекоменд. заміну проб. країв на кулаві - 1 рік.

Виконано: перевірено 6 країв; червонокошом 4 різьбових з'єднань Виконано К.О. повітрям мехом 500 мм. в.ст. Надішля меху протезом 5х8, не перевірено дощечку на скляно 10 мм. в.ст.

Надана екепл. ВБСГ згідно п.3.3. р.3 ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 1103 113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Загородський С.О. 10.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)