

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарітмен
(місце складання)

№ 785

від «10» 07 2026 року

Відповідно до договору від «09» 07 2026 року № 8/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт

Закарізька Орієна ТОВ "ГРМЧ"
майстер Захаровишук С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 69 Ассатюрівка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При ТО ВБСГ витіки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує нафрарбування
- 3) Відсутній акт перевірки безпеки.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При ТО ВБЕГ витяги газу усунені.
- 2) Консервувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати Акт перев. В.К. - 1 міс.
- 4) Рекон. заміну пробкових крапів на кульові - 1 рік

Виконано: перевірено і крапів; перенакопав 4 різьбових з'єднання виконано К.О. ковчиром тиском 500 мм.в.сі. підписав тиску кроковом 5 кв. на перев. допущ. шпрану та експерт 10 мм.в.сі.

Модельна експ. ВБЕГ згідно п. 3.3 рЗ МБЕГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця)

066 1103 113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Зафархсанов С.О. 10.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)