

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 943

від «20» 08 2026 року

Відповідно до договору від «19» 08 2026 року № 8/м виповні,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газороз-
подільні мережі Закарпаття", майстер ВГО
Шкєрхіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30, вул. Брюсєвсь-

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Витік газу - виявлено при ТО ВБСГ
- Відсутній світ перевірки ВК
- Відсутній вірний доступ на загальні кухні (замок)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 32; 26; 27; 3-2к; 3-3к

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК - 1 лист
- Надати вільний доступ до кухні для об'єдну-
вального системи ВБСТ - 3 (три) доби

- Виконано: Виток газу ліквідовано
- Об'єктом та перевірки - Зкрай
 - Терміновано

Провели контрольне опресовування тиском 500
м. вод. ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не
перевищувало допустимого норму. Окрім цього
кв - відсутній доступ в кв: 3-2к, 3-3к, 26, 27, 32

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шенерка ОВ ВМ 20.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)