

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 874

від «12» 07 2026 року

Відповідно до договору від «21» 07 2026 року № Б/н тинюв.
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке ДП

ДП «Запорізьке ДП»
м. Запоріжжя
Потребна Вікторія Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 вул. Дні пров. св. Іо.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутність акт ДВК
2. Врози на газопроводі
3. Окремі ділянки газопроводу потребують фарбування
4. При ТО ВБСТ було виявлено витокі газу
5. Періодично виникає ризик отримання поранень по опору квартир 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, відсутність доступу до квартир

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Марати ант ДРК- вміс
- Додарбувати газопровід - 1 рік
- Зміняти франи з газопроводу - 1 рік
- Технічною комісією перевірити правильність монтажу встановлених приладів
- Марати розриви по квартирах по стояку квартир 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61 - негайно

Висновки: Перевірено та обстежено 15 квартир. Перевірено 7 різновидів (модифікацій) приладів перевірки не відповідає нормам та не перевищує допустимі норми. Дирекція стоєть квартири 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61 це перевірено та перевищує допустимі норми. При цьому встановлено, що було встановлено

Потребна експлуатація ВБСТ згідно норми з пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребна 00 ВБСТ 12.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)