

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ АА

від « 05 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 08 2026 року № Б/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ДП «Запорізької мережі Газої» майстерів
Почерба Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Закарпатського Легіону
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Заміні футляри
3. Дефекти зварного шва по стояку квартир
61, 64, 67, 70, 73
4. При ТО ВБСГ було виявлено витокі газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 61, 64, 67, 70, 73

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Наратити ашт БРК - 1 мліс
- Розмити дутелери - 3 мліс
- Забезпечити дварні роботи на стоски квартир 61, 64, 67, 70, 73
- Рекомендовано заміне протикових кранів на вворті протягом року.

Виконано: Перевірено та обслужено 18 кранів. Перевірено 8 протикових (моторних) з'єднань. При перевірці на щільність паріки пишну повітря не перевищало допустимий норму. Окрім цього квартири 61, 64, 67, 70, 73 де паріки пишну повітря перевищало допустимий норму. При то ВБСТ було виявлено виток газу.

Порядком екенуації ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 06756 97048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Порядком 00 ВБСТ 050826

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)