

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ РРЗ

від «04» 08 2026 року

Відповідно до договору від «03» 08 2026 року № 811 типова,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке Філія
ПОВ "Газорозподільної мережі Тараканів" майстер ВНО
Почерба Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 вул.
Калінінська
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній ант ОВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Захищені фартухи
4. Обірвані кранишмиги
5. Фасадний газопровід проходить через
замінені балкони
6. Комір гайка на стоси квартир 2, 6, 10, 14,
18, 22, 26, 30, 34 потребує заміни
7. При ТО ВБСГ було виявлено витокі газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 2, 6, 10, 14, 18, 22
26, 30, 34

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надавати акт ДВК - 1 місяць
- Нарахувати газопровід - 1 рік
- Розшити фурмери - 3 місяці
- Закріпити кронштейни - 6 місяців
- Забезпечити земліну комунікацій вздовж траси - негайно
- Реконструвати вилучене фасадне газопровідне мережеве обладнання - 1 рік
- Реконструвати земліну комунікацій по вулиці траси

Виконано: Перевірено та обчислено 22 траси
Термако-ваго 16 (різдових/муніципальних) з'єднань.
При перевірці на цілісність паропровідних
новітрь не перевищало допустимую норму.
Окрім стояка квартир 2, 6, 10, 14, 18, 22,
26, 30, 34 де перевищало тиску перевищало
допустимую норму. При товбств вилучено
газ було ліквідовано

Потребна схема установки ВБСТ згідно норми з
Пункту 3.3 ПБС

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребна ОО [підпис] 04.08.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстрів місцевих

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)