

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 244

від « 20 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 17 » 07 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ Газорозподільні мережі України
Майстер ВТО Миганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5, в. Перспективна
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Гіри виконавці ТОВ ВБСГ витоків газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Дробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) Необхідно уцілювати футляр з/п.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця
- 2) Інвентаризувати зовнішній газопровід протягом 1 року
- 3) Замінити прохідні крани з вичерпаним терміном експлуатації впродовж 1 року.
- 4) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців

При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.

Виконано: змашено та перевірено 7 кранів;
перепаковано 4 муфти з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Подіяння тиску протягом 5 хв. не перевищує допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація згідно розділу 3
пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайло С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

20.07.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис заповниста)