

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 87

від «05» 08 2026 року

Відповідно до договору від «04» 08 2026 року № Б/н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ „ГРМУ“
майстер ВТО Задорожнюк С.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 57 Ресурсників

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу усунути.
- 2) Газопровід потребує модернізації.
- 3) Відсутній акт перевірки венткамер.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБЕТ витяки газу усунені.
- 2) Мотаробувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпечності - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну пробкових краників на кульові - 1 рік.

Виконано: перевірено 24 краники; ідентифіковано 24 різьбових з'єднань. Виконано К.О. обігрів теплою 500 мм. в.ст. Надання теплоустрою 5 хв. на перевірку доцільності теплоустрою та складо 10 мм. в.ст.

Модальна експлуатація ВБЕТ згідно п. 3.3. Р. 3 ПБЕТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 44 03 443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задаржук С.О.

05.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів експлуатації.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)