

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 896

від «07» 08 2026 року

Відповідно до договору від «06» 08 2026 року № 811 типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке Філія
ПОВ"Т "Запорізька міська територіальна громада"
Порєбна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 143 просп.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДБК
2. Газопровід потребує фарбування
3. При ТО ВБСТ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нарахувати акт ДВК - 1 шмт
- Профартувати газопровід - 1 рік
- Текомендовано замінити пробковий кранів не вврі протягом року

Виконано: Перевірено та обстежено докранів
Перспективно 7 річкових з'єднань При перевірці
на щільність парінок тиску повітря не переви-
щено допустимую норму. При цю ВБСТ витоків
газу було місировано

Потрапляє експлуатація ВБСТ згідно розрзу
з пункту 3.3.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребно 00 ЕОМ 0708.18

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра мимканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)