

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпатське
(місце складення)

№ 15

від «24» 07 2026 року

Відповідно до договору від «24» 07 2026 року № 8/11 (теповий)
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська філія ТОВ „ГРМУ“

майстер ВТО Закарпатське С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15 Чушова, Галина

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує шараробування
- 3) Відсутній акт перевірки безпеки.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБЕТ витрати газу усунути.
- 2) Подарувати газодіагност - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпеки - 1 рік.
- 4) Рекавалювати газопровід упродовж країв на кучові - 1 рік.

Виконано: Перевірено 18 країв, перевірено 10 різьбових з'єднань. Викасави К.О. повітря тиском 500 мм. в. ст. Нафти між проходом 5х8. Не перевищує допустимий норму то скляно 10 мм. в. ст.

Повинна експлуатація ВБЕТ згідно п. 3.3. р. 3 ПБЕТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0664403443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Завданням СО 27.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів оглядів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)