

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 876

від «27» 07 2026 року

Відповідно до договору від «24» 07 2026 року, № Б/н типовий,  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Запорізько-  
гірська мережа "Гарантія", майстер ВГО  
Мендихіна Ольга Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20, вул. Чукаурська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній доступ до зовнішнього газопроводу  
(катена "прибуда")
- Дроги на газопроводі
- Відсутній акт перевірки БС

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))



Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Вивести газопровід за межі придбаної 1 рік
- Демонтувати дрен з газопроводу 1 рік
- Жодних ств перевірки ВЛ 1 місяць

Викорано: Висновки газу підвішено  
- Обсуджени та перевірені - 24 крапки  
- Терміновано: 10-контролюючі; 1-крапки;  
2 тижнів з'ясування

Тривалий контрольне обслуговування ВБСТ на встановлені  
пасажирів тасту не тривало доведено до кінця

Надання експлуатації ВБСТ згідно ПБСТ  
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 06761042 34

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл  
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевченко ОВ Юрій 27.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)