

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 884

від «04» 08 2026 року

Відповідно до договору від «03» 08 2026 року № Б/Н (тех.обсл.)
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ "ГРКУ"

майстер ВТО Загородяєв С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40 Шкільна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує шарудування
- 3) Відсутній акт перевірки В.К.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВББГ витіки газу усунені.
- 2) Модарбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт В.К. - 1 м.р.
- 4) Рекомендовано заміну іржавих країв на кушові - 1 рік.

Виконано: перевірено 18 країв; переішовано 12 різьбових з'єднань. Виконано К.О. обігрів мекан 500 мм. В.с.с. Марини чеку протоком 5 кв. м. переішувати допустимий шорну та складно 10 мм. В.с.с.

Подальша експлуатація ВББГ згідно п. 3.3. р. 3 ПББГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожешак С.О.

04.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)