

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 879

від «03» 08 2026 року

Відповідно до договору від «31» 07 2026 року № В/Н тиновий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України" майстер ВПО
Порубня Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 44А вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній ант ДМК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Замість футляра
4. Фасадний газопровід прохорить через закріплення
5. При ТО ВБСТ було виявлено великі витрати газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Наратити акт ДВК - 1 місяць
2. Подарбувати газопровід - 1 рік
3. Пошити футлери - 3 місяці
4. Рекомендовано винос фасерного газопровода з межі балконів
5. Рекомендовано заміна пробових кранів на ввхід протягом року

Виконано! Перевірено та облічено 15 кранів. Переглянуто 3 різбових з'єднань (леуфтових з'єднань) при перевірці на щільність паріки тиску повітря не перевищили допустиму норму. При ТО ВБСТ витокі газу було ліквідовано

Подальша експлуатація ВБСТ згідно регламу з пункту 3.3. ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребна ОВ ВРМ 03.08.16

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру інструкцій

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)